



- UWAGI:
- OSPZET ELEKTROINSTALACJI PROD. EATON
 - OCHRONA OD PORAZEN POPRZEC SAMOCZYNNIE WYL. ZASILANIA
 - UKŁAD SIED TN-C
 - TRASĘ KABLA SOLARNEGO, LOKALIZACJĘ ROZDZ. TPV ORAZ INWERTERA NALEŻY USTALIĆ NA ETAPIE WYKONANIA KONSULTACJI Z INWESTOREM
 - NALEŻY WYMENIĆ IST. WLZ ROZDZ. TBO.5 NA 5x LG16mm

UKŁAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEC
SAMOCZYNNIE WYL. ZASILANIA

| | | |
|--|---|---|
| ARCHICE ul. Górnarska 5, 70-377 Szczecin Tel. 91 880 38 93 e-mail: biuro@archice.eu www.archice.eu | Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo | |
| | Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP0018/PWOE/11 | Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 |
| Sprawdzający: mgr inż. Marcin Piękowski upr. bud. do proj. Nr ZAP0125/PWOE/11 | Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo | Stadium: Projekt Budowlany z elementami wykonawczego |
| Opracował: inż. Rafał Hrycko | Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzać na planie budowy | Typu rysunku: B - RZUT NISKIEGO PARTERU |
| Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze. | Licencja ArchiCAD | Brzoza: INST. ELEKTRYCZNE |
| | Skala: marzec 2016 | Rys.: 1:100 |