


modernizowana rozdz. TB1.7



nr obwodu	--	--	IST. OBWODY GNIAZD 230V/400V	TB1.7/01	TB1.7/02	TB1.7/03(a)	TB1.7/03(b)	TB1.7/03(c)	TB1.7/03(d)	TB1.7/03(e)	TB1.7/04(a)	TB1.7/04(b)	TB1.7/04(c)	TB1.7/04(d)
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik		oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika	mocy	przebieg												
		kl. B+C												
typ przewodu	ist.	ist.		YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	--	--		~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ

SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

<div><div></div><div>ARCHICE</div></div> <div>ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93    e-mail: biuro@archico.eu    <a href="http://www.archico.eu">www.archico.eu</a></div>		Inwestor:		Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji:		Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2	
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres:		działki nr 631/1, 632/15    obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo	
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium:		Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD:		Tytuł rysunku: SCHEMAT TB1.7	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża:		Data:	Skala Rys.:
		INST. ELEKTRYCZNE		marzec 2016	1:100
				Nr Rys.:  IE17	