


modernizowana rozdz. TB3.6



nr obwodu	TB3.6/03(a)	TB3.6/03(b)	TB3.6/03(c)	TB3.6/03(d)	TB3.6/03(e)
nazwa obwodu	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika					
typ przewodu	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ  
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

<div><div>ARCHICE</div><div>ul. Garncarska 5; 70–377 Szczecin</div><div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div></div>	Inwestor: <b>Gmina Golczewo</b> ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD:	Tytuł rysunku: SCHEMAT TB3.6 2/2
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: INST. ELEKTRYCZNE
		Data: marzec 2016
		Skala Rys.: 1:100
		Nr Rys.: <b>IE25</b>