


modernizowana rozzdz. TB0.7



nr obwodu	TB0.7/03(d)	TB0.7/03(e)	TB0.7/03(f)
nazwa obwodu	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika			
typ przewodu	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

uwagi:

- 1) osprzęt elektroinstalacyjny prod. Eaton
- 2) ochrona od porażen poprzez samoczynne wyl. zasilania
- 3) układ sieci TN-C

UKŁAD SIECI TN-C  
ochrona od porażen poprzez  
samoczynne wyl. zasilania

<div><div>ARCHICE</div><div>ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin</div><div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div></div>	Inwestor: <b>Gmina Golczewo</b> ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo		
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2	
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo	
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD:	Tytuł rysunku: SCHEMAT TB0.7 2/2	
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.	Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Data: marzec 2016	Skala Rys.: 1:100
Nr Rys.: <b>IE13</b>			