



UWAGI:

- OSPZET ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- UKLAD SIECI TN-C

UKLAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A1 PULVERIS LED NT 40W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- B1 MASSA P3 LED 36W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- B2 MASSA P3 LED 44W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- C1 MASSA P1 LED 36W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- C2 MASSA P1 LED 44W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- D1 DIFFERENTIER AS LED 41W 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- E1 MF BAY 137W LED 4000K
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- F1 FOLIA NT LED 11W 4000K IP44
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- F2 FOLIA NT LED 25W 4000K IP44
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- G1 MENTHA MN LED 18W 4000K IP54
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- H1 ENDAL LED 30W 4000K IP66
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- H2 ENDAL LED 40W 4000K IP66
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- I1 FANAS P1 LED 32W 4000K IP44
oprwa przeznaczona do montazu natynkowego
- LED 20W 4000K IP65
oprwa przeznaczona do montazu nastropowego

- AW1 KWADRA AREA N AT C LED
oprwa oswietlenia awaryjnego, montaz natynkowy
- AW2 KWADRA ROAD PLUS N AT C LED
oprwa oswietlenia awaryjnego, montaz natynkowy
- AW3 PRIMOS ROAD AT C LED S
oprwa oswietlenia awaryjnego, montaz natynkowy
- AW4 PRIMOS CLASSIC AT C LED S T nisk. temp.
oprwa oswietlenia awaryjnego, montaz natynkowy
- EW1 SPARK AT J LED
oprwa oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, montaz natynkowy
- EW2 PROFILIGHT AT J LED
oprwa oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, montaz natynkowy



Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11	Investor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piętkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11	Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2
Opracowali: inż. Rafał Hycko	Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na planie budowy	Stadium: Projekt Budowlany z elementami wykonawczego
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.	Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: A - RZUT PARTERU - INST. ELEKTRYCZNE Data: marzec 2016 Skala Rys.: 1:100