ist. RG (TL)

modernizowana rozdz. TB0.5

proj. TPV



nr obwodu	--	--	IST. OBWODY GNIAZD 230V/400V	TB0.5/01	TB0.5/02	TB0.5/03(a)	TB0.5/03(a)	RG/SOLAR.
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik		oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	instalacja
Opis odbiornika	mocy	przepięć						fotowoltaiczna
		kl. B+C						
typ przewodu		ist.		YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY5x10mm
moc obwodu [kW]	--	--		~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~17,50kW

UWAGI:

1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON

2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCHYNNE WYŁ. ZASILANIA

3) UKŁAD SIECI TN-C

UKŁAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

ARCHICE
ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu

Projektant:
mgr inż. Piotr Markowski
upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11

Sprawdzający:
mgr inż. Mariusz Piątkowski
upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11

Opracowali:
inż. Rafał Hyćko

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Licencja ArchiCAD:

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Inwestor:
Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo
ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo

Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego

Tytuł rysunku: SCHEMAT TB0.5

Nr Rys.: IE7

Branża: INST. ELEKTRYCZNE

Data: marzec 2016

Skala Rys.: 1:100

REW1
07.04.2016