


modernizowana rozdz. TB0.5



nr obwodu	TB0.6/04(d)	TB0.6/04(e)	TB0.6/04(f)	TB0.6/04(g)	TB0.6/05
nazwa obwodu	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika					
typ przewodu	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

<div><div></div><div>ARCHICE</div></div> <div>ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div>		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo		
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2		
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo		
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego		
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: SCHEMAT TB0.6 2/2		Nr Rys.: IE11
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Data: marzec 2016	Skala Rys.: 1:100