


modernizowana rozzdz. TB3.7



nr obwodu	TB3.7/04(a)	TB3.7/04(b)	TB3.7/04(c)	TB3.7/04(d)
nazwa obwodu	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika				
typ przewodu	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm
moc obwodu [kW]	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW	~0,1kW

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCHYNNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN–C

UKŁAD SIECI TN–C

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ

SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

<div>ARCHICE</div> <div>ul. Garncarska 5; 70–377 Szczecin</div> <div>Tel. 91 / 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu</div>		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo		
Projektant: mgr inż. Piotr Markowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0218/POOE/11		Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2		
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. bud. do proj. Nr ZAP/0125/PWOE/11		Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo		
Opracowali: inż. Rafał Hyćko		Stadium: Projekt Budowlany z elemntami wykonawczego		
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD: Tytuł rysunku: SCHEMAT TB3.7 1/2		Nr Rys.: IE27
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: INST. ELEKTRYCZNE	Data: marzec 2016	
			Skala Rys.: 1:100	