



Projekt pn. „Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Golczewo 19.07.2016 r

Gmina Golczewo

ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu nr 120329/2016 z dnia 05.07.2016 r dla zadania pn.:
„Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity DZ.U. 2015 poz. 2164 zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placów parkingowych (manewrowych) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości powyżej 1 000 000 zł netto?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z gruzu betonowego z recyklingu?

Odpowiedź. Nie – Podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

3. W związku z rozbieżnościami między projektem, a Specyfikacjami Technicznymi prosimy o podanie kolorystyki kształtu i wymiarów kostki brukowej betonowej wymaganej do wykonania jezdni (w tym przejścia dla pieszych i progi zwalniające)parkingu, wjazdów i chodników.

Odpowiedź.

Zapisy dokumentacji i specyfikacji technicznej są zgodne. W ST - 05.00.01, pkt. 5.7.1 „Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania”



Projekt pn. „Budowa drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym punkcie ST zawarto zapis. „Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m² wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej”.

4. Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją budowy drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcia pasa drogowego drogi gminnej ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.

Wykonawca będzie zobligowany do poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej.


BURMISTRZ
Andrzej Danieluk