1. DO BEDNARKI UZIOMU OTOKOWEGO PODŁĄCZYĆ UZIEMIENIE SZYN TABLIC ROZDZIELCZYCH ORAZ PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
2. DO ZWODÓW POZIOMYCH NA DACHU PODŁĄCZYC METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI WYSTAJĄCE PONAD PŁASZCZYZNE DACHU: WYWIETRZAKI, ITP.
3. OPORNOŚĆ UZIOMU R ⩽ 10ohm



INWESTOR : GMINA GOLCZEWO 72-410 GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23	ADRES BUDOWY: 72-410 GOLCZEWO UL. NIEPODLEGŁOŚCI DZ. NR 33, OBR. 4	SKALA: 1:100	DATA: 02.2010r.
PROJEKTOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			
WYKONAŁ: mgr inż. DANIEL PAŁOSZ UŻYTO PROGRAMU Auto Cad LT 2007, SerialNo: 344-77267849			NR RYS. e4
TEMAT: ROZBUD. BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ TYTUŁ: RZUT POŁACI DACHOWEJ – rozbudowa			

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "IGO" 72-510 WOLIN ŚWIERCZEWSKIEGO 8/1

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Zgodnie z Art.1 i następnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.nr24 poz.83 z dnia 23.02.94) niniejszy projekt jest prawem autorskim. Autor: mgr inż. Daniel Pałosz

RZUT POŁACI DACHOWEJ - instalacja odgromowa SKALA 1 : 100