

Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Golczewo, dnia 16.07.2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.golczewo.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa ul. Szkolnej w Gminie Golczewo wraz z przejściem wód opadowych i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, na które udziela się odpowiedzi.

Zapytanie:

W związku z tym, że istnieje nieścisłość dotycząca ilości założonej do wykonania sieci między SWIZ (Rozdział 1., str.4) i Przedmiarem (Kanały z rur PCV łączone na wcisk – rurociągi z PCV o średnicy zewnętrznej 315mm) a Specyfikacją Techniczną (DR – 03.02, Odwodnienie pasa drogowego, Kanalizacja deszczowa, str.2) prosimy o określenie poprawnej długości sieci jaka jest projektowana do wykonania.

Odpowiedź:

Długość projektowanych odcinków sieci KD w ul. Szkolnej W Golczewie

- fi 315 - 186,02 m

- fi 400 - 234,08 m

- fi 160 - 44,02 m

***Burmistrz Golczewa
Andrzej Danieluk***