

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: bip.golczewo.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Klęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Klęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz**

Numer ogłoszenia: 164565 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytanie, na które udziela się odpowiedzi.

Zapytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji modernizowanych hydroforni w miejscowościach: Klęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz dotyczącej zakresu prac do wykonania oraz parametrów urządzeń.

Zapytanie 2

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące modernizowanych hydroforni:

- 1. Jakie parametry ma spełniać chlorator (typ, wydajność)?*
- 2. Jakie parametry mają spełniać pompy wirowe MVA (typ, wydajność, wysokość podnoszenia)?*
- 3. Jakie parametry ma spełniać sprężarka powietrza (typ, ciśnienie, wydajność)?*
- 4. Jakie parametry mają spełniać pompy głębinowe (moc silnika, wykonanie, wydajność)?*
- 5. Jakie parametry mają spełniać centrala monitoringu (typ, monitorowane parametry, sposób komunikacji)?*
- 6. Jakie parametry mają spełniać modemy telefoniczne (typ, rodzaj)?*

Odpowiedź:

- Chlorator o parametrach; pojemność zbiornika V-2m³ np. C-52
- Pompy wirowe MVA Q-53m³/h, p-5,4bar moc silnika P=15KW
- Sprężarki powietrza p-8bar, Q-16,5m³/h
- Pompy głębinowe Q-42m³/h, podnoszenie h-41m, moc silnika P-5,5KW
- Centrala monitoringu; ma posiadać system powiadamiania telefonicznego do od 3 do 5 numerów telefonów i system SMS

6. Modemy poszczególnych hydroforni mają mieć połączenie z centralą
7. Akumulator (UPS) jest przywidziany dla podtrzymania działania monitoringu
8. Jako, że w istniejących hydroforniach jest przywidziane przeprowadzenie remontu oraz dołożenie monitoringu, więc nie jest wymagana dokumentacja projektowo - wykonawcza, ani specyfikacje techniczne. O zakresie wykonywanego remontu świadczą wykonane kosztorysy.

***Burmistrz Golczewa
Andrzej Danieluk***