

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: bip.golczewo.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Kłęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Kłęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz**

Numer ogłoszenia: 164565 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, na które udziela się odpowiedzi.

Zapytanie 1

„W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o doprecyzowanie parametrów urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni. Brak jest szczegółowej dokumentacji a w przedmiarach występują zapisy typu „hydrant podziemny 80-100 mm” lub „wodomierz MK 80-100mm” gdzie wg treści pozycji należałoby zastosować pół wodomierza 80 mm i pół wodomierza 100 mm (norma 0,5 szt/szt). Pompa GBC występuje w 32 odmianach zależnych od wydajności – brak informacji o wymaganej wydajności uniemożliwia właściwą wycenę.

Podobnie rzecz się ma do centrali telefonicznej, modemu i systemu alarmowego – brak jakichkolwiek parametrów jakie mają spełniać te urządzenia. Proszę o podanie specyfikacji tych urządzeń.

Proszę o informację czy wykonawca ma zdemontować jakieś urządzenia (i jakie) w hydroforniach – brak jest takich pozycji w przedmiarze.

Proszę o podanie parametrów chloratora i odmanganiacza.”

Zapytanie 2

Gdzie jest możliwa do wglądu dokumentacja projektowa w/w hydroforni przeznaczonych do modernizacji,

- poz 1 kosztorysu modernizacja hydroforni w Mechowie jakie parametry posiada pompa głębinowa, proszę podać moc wydajność oraz wysokość podnoszenia.

- poz 4 chlorator o masie 0,05t proszę podać typ i rodzaj chloratora. Jaka jest wydajność oraz moc urządzenia, jakiej objętości jest pojemnik na podchloryn sodu, lub czy jest to urządzenie do dozowania chloru wolnego.

- poz 5 proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych. Jaki rodzaj alarmu świetlny czy dźwiękowy, jaka centrala i jakie przeznaczenie.

- poz 6 Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefoniczny. Roszę o wyjaśnienie i określenie ilości zmiennych monitorowanych, jaki sterownik zarządzający pracą systemu monitorującego, z wizualizacją czy bez, miejsce zainstalowania stanowiska operatorskiego.

-poz 7 Proszę o wyjaśnienie pozycji Montaż akumulatora bezobsługowego i poj. do 130 Ah. Proszę podać przeznaczenie baterii parametry podłączenia oraz miejsce jej zamontowania.

- poz 5 kosztorysu modernizacji hydroforni w Krętlewie. Proszę podać moc urządzenia.

- poz 1 kosztorysu modernizacji hydroforni w Uniborzu pozycja analogiczna (odmanganiacz) Wymiana zbiornika hydroforowego o pojemności 3000dm³ 1 szt. Proszę podać parametry wielkości zbiornika, średnica wysokość, czy króćce filtra mają być centryczne z góry na dół czy z boku, w jakim rozstawie, jaki rodzaj złoża i w jakich wysokościach zasypane, czy z zaworem odpowietrzającym czy bez. Dla czego w nazwie pozycji jest zbiornik hydroforowy o poj. 3000dm³ a w materiałach danej pozycji figuruje zbiornik odmanganiacza V-4000dm³ . Jaki przyjąć?

Z uwagi na potrzebę solidnego i profesjonalnego podejścia do wyceny prosimy o uzupełnienie brakujących danych i odpowiedź na nasze pytania oraz o ile to możliwe z uwagi na konieczność uzyskania cen w firmach zewnętrznych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Wyjaśnienia znajdują się w pliku *odpowiedzizrzepompowniethydrofornie.zip* zamieszczonym w dniu 15.07.2010 r. w zakładce dotyczącej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz Golczewa
Andrzej Danieluk