

ZZF-341/3/09

Dotyczy: Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, ul. Szkolna 2, Numer ogłoszenia: 177715-2009, data zamieszczenia 14.10.2009

Wyjaśnienie nr 2 dotyczące SIWZ

Działając w trybie art. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawcy zapytania dotyczącego SIWZ.

Cyt.:

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niniejszym składamy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu p.n.: „Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2”

Zamawiający określił parametry trawy sztucznej, z jakiej ma zostać wykonana nawierzchnia boiska trawiastego na przedmiotowej inwestycji jako:

- Ciężar min. 6600 Dtex,
- Grubość włókna min. 60 mikronów,
- Wysokość całkowita/źdźbła: 17/15 mm (+/- 5%),
- Ciężar całkowity: ≥ 2200 g/m²,
- Gęstość: 40 000 włókien/m² (+/- 5%),
- Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 30,00$ N/mm²,
- Wytrzymałość na rozdzielanie: $\geq 160,00$ N.

Mając na uwadze zapisy SIWZ, w szczególności punkt. 3.1.6, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zastosowania na przedmiotowej inwestycji trawę syntetyczną o parametrach:

- *grubość włókna 100 mikronów,*
- *wysokość włókna 18 mm,*
- *gęstość: 39 060 pęczków / m²*
- *gęstość: 78 120 włókien / m²*
- *waga włókna: min. 8 800 Dtex*
- *struktura włókna – fibrylizowana*
- *skład chem. włókna – polietylen*
- *Waga całkowita włókna: 1 450 g/m²*
- *Waga całkowita nawierzchni: 2 514 g/m²*

Pragniemy podkreślić iż produkt o w/w parametrach jest najwyższej jakości trawą europejskiego producenta, poświadczoną certyfikatem ITF – Międzynarodowej Federacji Tenisa, i posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty umożliwiające instalację na terenie Polski. Co warto zaznaczyć, oferowany przez nas produkt przewyższa w wymaganych parametrach standard żądany przez Zamawiającego.

Brak parametrów wytrzymałościowych proponowanego produktu, wynika jedynie z różnych opisów stosowanych w kartach technicznych różnych producentów.

Mając na uwadze powyższe – czy Zamawiający dopuści do zastosowania, jako rozwiązanie równoważne, sztuczną trawę o w/ w parametrach?

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:

- minimalne wymagane parametry nawierzchni z trawy syntetycznej zostały określone w SIWZ oraz wyjaśnieniu nr 1 do SIWZ,

- zgodnie z wyjaśnieniem nr 1 do SIWZ nie jest możliwa rezygnacja z wymagań dotyczących parametrów wytrzymałościowych.

Dodatkowe uwagi: nie ulega zmianie termin składania ofert, tj. 4 listopada 2009 r., godz. 10:00.

Burmistrz

Andrzej Danieluk