

Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Golczewo, dn. 23.07.2008 r.

Znak sprawy: ZZF-341/2/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska” (ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 08.07.2008 r. Nr ogłoszenia: 154011-2008).

Wyjaśnienie nr 2 dotyczące SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawcy zapytania dotyczącego SIWZ:

W projekcie budowlanym, w opisie technicznym w pkt 6 – Opis projektowanego rozwiązania – sieć wodociągowa istnieje zapis: „...Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi wykonania: 2 szt. studni betonowych \varnothing 1000 mm wyposażonych w zasuwę odcinającą – (węzeł W6, W7); 1 szt. studni wodomierzowej \varnothing 1000 mm na terenie pompowni ścieków (projektowanej w ramach odrębnego zadania – węzeł W66.1); 1 szt. przecisku pod torem kolejowym o dł. L=22m, PE Dy200 mm.”

W przedmiarze robót natomiast brak jest pozycji mówiących o potrzebie wykonania ww. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać wspomniane dodatkowo do wykonania zgodnie z projektem budowlanym, czy też nie?

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:

- w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wykonanie 2 szt. studni betonowych \varnothing 1000 mm wyposażonych w zasuwę odcinającą (węzeł W6, W7),
- nie należy uwzględnić studni wodomierzowej \varnothing 1000 mm na terenie pompowni ścieków,
- przecisk pod torem kolejowym został uwzględniony w Przedmiarze robót w poz. 22.

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk