

Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Golczewo, dn. 23.07.2008 r.

Znak sprawy: ZZF-341/2/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamińska” (ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 08.07.2008 r. Nr ogłoszenia: 154011-2008).

Wyjaśnienie nr 4 dotyczące SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawcy zapytania dotyczącego SIWZ:

1. W związku z projektowanym przejściem pod torami kolejowymi linii Worowo-Wysoka Kamińska metodą przecisku, po czyjej stronie będzie poniesienie kosztów zajęcia gruntu i innych kosztów związanych z realizacją przecisku na terenie należącym do PKP ?

Brak w załączonym opisie technicznym uzgodnień z PKP.

2. Z opisu technicznego pkt.8 Roboty ziemne-Wytyczne wykonywania wynika, że w drogach należy przewidzieć wymianę gruntu rodzimego na piasek.

Na planie sytuacyjno-wysokościowym terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wiejskiej, projektowana sieć wodociągowa przebiega wzdłuż ciągów komunikacyjnych (w chodniku lub w jezdni).

Prosimy o podanie czy należy skalkulować wymianę gruntu na piasek i na jakich odcinkach sieci wodociągowej ?

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:

- jest uzgodnienie i pozytywna opinia Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie przejścia pod torami kolejowymi metodą przecisku,
- wszystkie koszty związane z realizacją przecisku na terenie należącym do PKP leżą po stronie wykonawcy inwestycji,
- w kalkulacji należy uwzględnić zasypkę wykopu piaskiem zasypowym (warstwami) od pkt W1 do pkt W15 (w drogach).

Wszystkie wyjaśnienia publikowane są na stronie bip.golczewo.pl

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk